

e-DAdm/2957/14.08.2025


Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Iași
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AAB5265R2A)

Încheiat astăzi, 14.08.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Iași din municipiul Iași, stradela Moara de Vant, nr. 37 A, jud. Iași. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost prestate în data de 14.08.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5787/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4148/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Iași, constând în înlocuirea răcitorului de ulei și a garniturii capacului culbutorilor, precum și în verificarea și reglarea jocului la culbutori, în valoare de 2.834,20 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,




e-DRT-SCR/685/17.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj (cod CPV: 50532300-6, cod
angajament: AAB5265R2A)

Încheiat astăzi, 17.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj, din municipiul Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud. Dolj. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5787/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4148/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj, constând în configurația display-ului (modificare plăcă tensiuni monitorizare rețea), în valoare de 670 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,





Autoritatea Națională pentru
Administrație și Reglementare
în Comunicații

Str. Delea Noi nr.2, Sector 3, București, 030925 România
Tel: 0372 845 400 / 0372 845 454 Fax: 0372 845 402
ancom@ancom.ro www.ancom.ro

e-DRT-SCR/787/21.08.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți (cod CPV: 50532300-6,
cod angajament: AAB5265R2A)

Încheiat astăzi, 21.08.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți din municipiul Dr. Tr. Severin, str. Soveja, nr. 59A, jud. Mehedinți. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 18.08.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5787/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4148/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți, constând în înlocuirea pompei de injecție, în valoare de 10.379 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

Export XML

Import XML