

[illegible]

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCHAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

e-DRT-SCR/494/30.05.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Fântânele (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 30.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din comuna Fântânele, jud. Arad. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 28.05.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/4620/27.05.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Fântânele, constând în înlocuirea unui contactor rețea 32A, în valoare de 1.196 lei fără TVA respectiv 1.423,24 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru

